

PREGÃO ELETRÔNICO 071/2023

Processo Administrativo 16077/2023

ESCLARECIMENTO Nº 01

Dúvida: Solicitamos que seja aceito o prazo de entrega de até 120 dias, visto que este prazo de 30 dias é insuficiente para a fabricação, e este material com classe de pressão PN25 tem origem importada, por isso demanda tempo para trazer ao Brasil e consequentemente entregar em Sergipe.

Resposta: Será mantido o período estipulado no Termo de Referência.

Dúvida: Favor confirmar qual o fluido trabalhará estas válvulas, pois as ventosas são diferentes quando trabalham com água ou esgoto, são produtos com valores e materiais diferentes

Resposta: O material é para adutoras de água tratada e/ou água bruta.

Dúvida: Há uma quantidade mínima a ser exigida por pedido? Pois o registro de preços torna-se inviável caso seja feita a compra de apenas uma peça por pedido, uma vez que o frete quando calculado para um montante de 70 peças é diferente de quando calculado para apenas uma peça.

Resposta: O quantitativo mínimo da solicitação é de 25% do que está descrito no edital

Atenciosamente,

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro