

PREGÃO 006/2015

ESCLARECIMENTOS 03 SOBRE O EDITAL:

PERGUNTA: 1 - Referente ao Pregão mencionado acima no Lote 03 ? Tubo Corrugado PEAD, item 02, sub-itens 02.01 e 02.01.001 segue a seguinte descrição: ?Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar.?

Entendemos que o termo ?similar? desta descrição se refere ao paragrafo constante na pág. 30, item E-04 - TUBOS CORRUGADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ? PEAD ? PARA SISTEMAS DE SANEAMENTO, do ANEXO I DAS INSTRUÇÕES - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

?Ou estar de acordo com a Norma:

ISO 21138-1: Tubulações para sistemas subterrâneos não pressurizados de drenagem e saneamento ? sistemas de tubulações de parede estruturada de PVC não-plastificado (cloreto de vil: PVC-U), polipropileno (PP) e polietileno (PE) ? parte 1: especificações de materiais e critérios de desempenho para tubos, acessórios e sistema.?

Pergunto: Nosso entendimento está correto?

2 ? Ainda referente ao Lote 03 ? Tubo Corrugado PEAD, item 02, sub-itens 02.01 e 02.01.001 segue a seguinte descrição: Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar (ISO 21138).

A LICITANTE, fabrica tubulação corrugada dupla parede em PEAD DN = **630mm**, que é baseado no diâmetro externo, de acordo com a ISO 21138.

Pergunto: Podemos participar com nossa tubulação DN = 630mm, que é equivalente à descrita em edital?

3 ? Referente ao Pregão mencionado acima, no edital, é descrito no item 13.6 - Qualificação Técnica:

?13.6.1 - Os Proponentes deverão apresentar atestados fornecidos por pessoas

jurídicas de direito público ou privado, que comprovem haver fornecido

satisfatoriamente, no mínimo:

LOTE 01 - 20.000 (vinte mil) metros de Tubos de PVC diâmetro 150mm ou

superior para rede coletora de esgotos

?

LOTE 03 - 500 (quinhentos) metros de tubo corrugado parede dupla PEAD,

diâmetro igual ou superior a 300mm, para aplicação em sistemas de saneamento?

A LICITANTE, devido à seu pouco tempo de operação no Brasil, não possui atestados **nacionais** que quantifiquem as metragens solicitadas acima, **sendo possível a apresentação de atestados internacionais** que qualificam o Grupo da LICITANTE (que inclui fábricas em Portugal, Espanha, Moçambique, Angola e Brasil) à produzir o material licitado com qualidade, dentro dos padrões normativos previamente estipulados pela DESO no edital este referido pregão.

Pergunto: Serão aceitos nosso atestados internacionais (compatíveis com os materiais licitados) para garantir a Qualificação Técnica da Licitante?

RESPOSTA: Segue resposta do Gestor da GENG/DESO, Engº Jorge Inácio Rocha Oliveira.

A) Com relação ao questionamento do item 1 - A resposta é SIM.

B) Com relação ao item 2 - A resposta é SIM, desde que seja Tubo Ponta/Bolsa e que esteja de acordo com a Norma ISO 21138-1.

C) Quanto ao item 3, após consulta ao Advogado Emerson da Assessoria de Licitações e Contratos, o Edital não exclui a apresentação de Atestados Internacionais desde que:

No caso da solicitante por mencionar documentos estrangeiros, estes somente serão aceitos desde que autenticados pelos Consulados ou Embaixadas, e traduzidos por tradutor Juramentado no Brasil por força da interpretação do artigo 15 do Decreto 5450/2005, que regulamenta o Pregão na forma Eletrônica, a custas do licitante.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO