



PARA RECALQUE 400mm E
DISTRIBUIÇÃO DE 500mm TEMOS:

N. DE LIGAÇÕES ESTIMADA= 19.200
N. DE HABITANTES ESTIMADO= 79.800 PESSOAS

VAZÃO MÍNIMA= 66,67 l/s
VAZÃO MÉDIA= 133,33 l/s
VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA= 160 l/s
VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA= 240 l/s

RES. PROJ.
1.500 m³
+ 1.500 m³
(ETAPA
FUTURA)

DISTRIBUIÇÃO
PROJETADA, L= 1.890,0
m, DIÂM.= 500 mm

INTERLIGAÇÃO
COM A REDE
DE 300mm

INTERLIGAÇÕES
DE REFORÇO

POÇO P2 C

POÇO P2B

POÇO P2A

POÇO P2

POÇO DE SUÇÃO
300m³ MÍN. +
ELEVATÓRIA PARA
160 l/s

RECALQUE PARA
RESERVATÓRIO
PROJETADO DE 1.500 m³,
DIÂM.= 400mm L= 1.500 m

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

POÇOS P2, P2A, P2B e P2C

RESERVATÓRIO PROJETADO 1.500 m³

PLANTA GERAL DO LIMITE DE ABASTECIMENTO

TERRA DURA - ARACAJU

Data das imagens: 10/24/2021 24 L 70