

PREGÃO ELETRÔNICO 089/2023

Processo Administrativo 18801/2023

ESCLARECIMENTO 1

Dúvida:

Na qualidade de empresa fabricante de tubo e conexões, fornecedora de materiais nas principais companhias de saneamento do país, manifesta-se, certa de assim estar contribuindo para a eficácia da contratação. A DESO, instaurou procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, sob o nº 089/2022 visando aquisição de tubos defofo conforme relação constante na planilha de orçamento. Contudo a licitante tem seu intento frustrado perante as condições estabelecidas no Edital, as quais revogam a possibilidade de participar de forma competitiva com o PVC-O PN 12,5, pelas razões que se seguem: DA INCLUSÃO DO PVC-O PN 12,5 NO ITEM 1, 2, 3, 4, 5 e 6 LOTE 2 O PVC-O PN12,5 foi desenvolvido para sistemas de adução e distribuição de água bruta ou potável e sistemas de esgoto pressurizado. Resultam desse processo de fabricação melhores propriedades físicas e mecânicas devido à característica da tecnologia de produção de bi orientação molecular, significando maior resistência. O tubo Defofo PVC-O PN 12,5 NBR 15750:2020, ISO 16422, NTS 320 (NORMA TECNICA SABESP) e NTC 145 (NORMA TÉCNICA COMPESA) no comparativo com tubo Defofo NBR 7665 PN 10 são intercambiáveis, ou seja, apresentam os diâmetros externos iguais e equivalentes ao ferro dúctil e às conexões de ferro dúctil NBR 7675. Desta forma, também chamado Defofo PVC- O. As tubulações de PVC-O PN12,5 atendem perfeitamente às exigências do objeto da licitação referenciada à NBR 7665, pois possuem diâmetro externo equivalente ao Ferro Fundido e seriam mantidas as conexões previstas em projeto não sendo necessária nenhuma alteração. Comparando-se a performance dos tubos frente à resistência a pressão de operação (sem o golpe de Aríete), temos: PVC-O PN 12,5 = 12,5 bar a 25°C e PVC Defofo PN 10 = 10 bar a 25°C. Comparando-se a performance dos tubos frente à resistência a pressão interna oriunda dos transientes hidráulicos (golpe de Aríete), temos: PVC-O PN 12,5 = 18 bar e PVC Defofo PN 10 = 10 bar. Para a pressão negativa as juntas são testadas a 0,08 Mpa em acordo a NBR15750. O item remete ao TUBO PVC-U DEFOFO DUCTIL JEI 1,0 MPA NBR 7665, no qual o mesmo seria atendido em todas as exigências pelos TUBOS PVC-O PN 12,5 que trabalham em substituição ao Defofo PVC-U. O PVC-O PN 12,5 já é homologado pelas principais companhias de saneamento, tais como SABESP, SANEPAR, CASAN, COPASA, CORSAN, CAGEPA, CEDAE, CAERN, COMPESA, CAGECE e EMBASA. Requer-se, para tanto, que seja atendido o seguinte pedido: Aceitação e inclusão do PVC-O PN 12,5 em concorrência e disputa ao Defofo PVC-U, gerando maior concorrência para o item, afim de contribuir para a economicidade com dispêndio de gastos da administração e oferecendo produtos de maior qualidade

Resposta:

Segue resposta da Coordenadora da CCOM/DESO.

Referindo-se ao questionamento 1, sobre o Pregão nº 89/2023: Ao nos referirmos ao requerimento apresentado pela proponente LICITANTE, informamos que as especificações apresentadas em Edital atendem às necessidades da DESO e estão de acordo com as exigências dos fornecedores e outras Companhias. No entanto, atendendo aos princípios fundamentais da Administração Pública, solicitamos que o processo seja prosseguido.

Atenciosamente ,

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro