

PREGÃO ELETRÔNICO 110/2023

Processo Administrativo 22593/2023

ESCLARECIMENTO 1

Dúvida: Para Lote 1 – todos os itens (Tubos ponta bolsa), seguindo nosso compromisso ambiental, de inovação tecnológica e constante desenvolvimento de produto, avançamos com a alteração do revestimento externo dos tubos para água de pintura betuminosa da cor preta para o revestimento em epóxi líquida da cor azul.

Com espessura mínima de 80µm, este revestimento possui elevada resistência ao impacto, elevada resistência ao calor e raios UV, alta aderência, conforme ensaios solicitados pela norma NBR 11.003:2023 Tintas – determinação de aderência, e maior proteção ao zinco, apresentando desempenho técnico superior ao tradicional revestimento betuminoso, resultando em maior durabilidade.

Face ao exposto entendemos que a alteração do revestimento externo para epóxi líquida da cor azul atende e supera as características solicitadas neste edital.

Sendo possível e vantajoso para o licitante a mudança do revestimento.

Resposta: Quanto ao revestimento externo dos tubos, entendemos que não há prejuízo na aquisição desta opção, uma vez que não interfere nos serviços de instalação e manutenção dos mesmos, podendo ser ofertado também com essas características.

Atenciosamente,

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro