

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 664/2024-DESO, Datada de: 29/01/2024.

Unidade: GERÊNCIA DE PROJETOS - DESO

Assunto: ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - BV INFRA CONSTRUÇÕES - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, TIPO CICLO COMPLETO, MODULAR, PRÉ-FABRICADA EM PRFV, COM CAPACIDADE PARA 400 L/S, PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA DO SERTANEJA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE. (PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO NORDESTE - BNB)

Página 1 de 2

DESTINO: 1.0.08.00.02 – PREGÃO

Em observação ao item “12 – Qualificação Técnica” do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 121/2023, temos:

12.1. Comprovação da Experiência da Proponente deverá ser por meio de Atestado de Execução e conclusão bem-sucedida, emitidos em seu nome, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de serviço de mesma natureza, em quantidade igual ou superior às parcelas de maior relevância do objeto da presente Licitação, discriminadas abaixo:

“Fornecimento e instalação de Estação de Tratamento de Água (ETA) para Sistema de Abastecimento de Água, pré-fabricada em PRFV, operando pelo processo de ciclo completo (coagulação, floculação, decantação e filtração) de, no mínimo, 60 L/s, com fornecimento de todos os materiais necessários”.

12.2. Comprovação de Experiência Profissional. A Proponente deverá comprovar que possui em seu quadro funcional, na data estipulada para a entrega desta documentação, um ou mais profissionais de nível superior, com registro no órgão profissional competente, devidamente acompanhada do respectivo atestado de execução, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstrem sua capacitação técnica para a execução do serviço, de mesma natureza e compatível com o objeto desta Licitação, discriminadas abaixo:

“Execução de Estação de Tratamento de Água (ETA) para Sistema de Abastecimento de Água, pré-fabricada em PRFV, operando pelo processo de ciclo completo (coagulação, floculação, decantação e filtração) de, no mínimo, 60 L/s, com fornecimento de todos os materiais necessários”.

Em análise à documentação apresentada pela arrematante, os atestados apresentados com as devidas comprovações de registro de acervo técnico contemplam apenas FILTRAÇÃO DIRETA ASCENDENTE. Ressaltamos que nos atestados deverão constar explicitamente as características exigidas e suas devidas comprovações. Consideramos, portanto, **DESABILITADA TECNICAMENTE** a empresa **BV INFRA CONSTRUÇÕES**, pelo não atendimento à comprovação da qualificação técnica mínima exigida no edital em questão.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Erasmio Gomes Santos Junior
Gerente de Projetos

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 664/2024-DESO, Datada de: 29/01/2024.

Unidade: GERÊNCIA DE PROJETOS - DESO

Assunto: ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - BV INFRA CONSTRUÇÕES - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, TIPO CICLO COMPLETO, MODULAR, PRÉ-FABRICADA EM PRFV, COM CAPACIDADE PARA 400 L/S, PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA DO SERTANEJA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE. (PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO NORDESTE - BNB)

Página 2 de 2

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: YIUC-2HLN-GTFI-XIGB



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/01/2024 é(são) :

- Erasmo Gomes Santos Junior - 29/01/2024 10:17:32 (Docflow)