

PREGÃO ELETRÔNICO 07/2024
Processo Administrativo nº 385/2024

ESCLARECIMENTO SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01

Dúvida: Gostaria de obter os valores das potências dos motores (em CV) de todas as bombas em funcionamento. Esses dados são cruciais para entender a capacidade de operação de cada unidade.

Resposta: As potências dos motores de cada equipamento são definidas pelos fabricantes e esses dados são informados nos respectivos catálogos. Como estamos solicitando rotores maiores que os existentes, os catálogos fornecerão tais informações

Dúvida: Poderia confirmar qual das bombas corresponde ao modelo com o rotor denominado Mega 250-315?

Resposta: O equipamento em questão é uma bomba KSB MEGA 250-315, que possui os seguintes dados de operação:

- Q = 870m³/h;
- H = 23,5mca

Dúvida: Preciso do número de série específico do rotor KSB B10B/11. Se possível, também gostaria de receber o número de série de todos os modelos de rotores citados no Termo de Referência.

Resposta: As bombas KSB B10B/11 possuem os seguintes Números de Série/OP: B601600018 e B601600019. Para ambos os equipamentos, o número de referência do fabricante para a peça é o 02221136.

DIANE SANTOS PINHEIRO
Pregoeira