

PREGÃO ELETRÔNICO 07/2024
Processo Administrativo nº 385/2024

ESCLARECIMENTO SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01

Dúvida: Rotores originais para bomba KSB no material ferro fundido ASTMA48CL30.

Obs.:- No caso de pedido deverá informar = os diâmetros dos rotores desejados ou forneceremos nos diâmetros máximos.

- para as bombas Megabloc ou Bloc o cliente deverá informar as potências dos motores.

- a bomba B10/11 é especial e só é possível a cotação com a informação do número de série

- item 1.11 = cotamos rotor para a bomba KSB Meganorm / (Megaextension), está correto?

01.12 Rotor KSB B10B/11 A48CL30B pç 22 = Informar o número de série do equipamento que é especial.

Resposta: Em relação ao equipamento do item 01.11, de referência KSB MEGA 250-315, para que seja obtido do fornecedor o diâmetro do rotor, basta informar o seguinte ponto de operação: Q=870m³/h e H= 23,5 mca.

As bombas KSB B10B/11 possuem os seguintes Números de Série/OP: B601600018 e B601600019.

Os demais equipamentos possuem referência de diâmetro para os rotores na tabela presente no Anexo II do Termo de Referência do edital.

DIANE SANTOS PINHEIRO
Pregoeira