

PREGÃO ELETRÔNICO 07/2024
Processo Administrativo nº 385/2024

ESCLARECIMENTO SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01

Dúvida: Quais seriam os modelo de bombas, fluidos e a temperatura referentes aos LOTE 1?

Resposta: Do item 01.01 ao 01.06 e 01.11, são bombas centrífugas de simples estágio. Do item 01.07 ao 01.10, são bombas centrífugas de multiestágios. O item 01.12, é bomba vertical, tipo turbina.

DIANE SANTOS PINHEIRO
Pregoeira