

PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024

Processo Administrativo 256/2024

ESCLARECIMENTO 3

Dúvida: Favor confirmar se os serviços deverão ser executados em 6 decantadores nas seguintes dimensões 7,60 X 3, 00.

Resposta: Correto.

Dúvida: Favor informar a largura da lona, visto que esta informação não consta no termo de referência.

Resposta: Para este fornecimento e instalação de laminados flexíveis de decantação deverá ser respeitado as limitações dimensionais atuais dos decantadores, mantendo as características hidráulicas de projeto com altura do laminado 1,2 m o mesmo espaçamento atual entre canais de sedimentação de 50 mm e ângulo de inclinação de 60°.

Dúvida: Consta no item 10.1.4 do edital: O local de entrega e instalação será no seguinte endereço: Estação de Tratamento de Água - ETA IMBÉ, SN, POVOADO IMBÉ - UMBAÚBA/SE. Sendo assim entendemos que a obra será executada em um único local?

Resposta: Correto.

Atenciosamente,

**Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro**