

PREGÃO ELETRÔNICO 025/2024

Processo Administrativo 4800/2024

ESCLARECIMENTO Nº 01

Dúvidas:

É solicitado 01 disjuntor de 1000A para entrada do QGBT com capacidade de interrupção de 50kA em 440V, porém, o código solicitado (DWB1000S1000-3ET) é 42kA em 440V, o que devemos considerar neste caso?

Obs: Segue resposta do Gestor GMEL/DOM/DESO.

A Deso informa que a capacidade de interrupção do disjuntor DWB1000S1000-3ET de 42 KA em 440 V é aceitável.

Atenciosamente,

PEDRO GILMAR DE GOIS
PREGOEIRO