

PREGÃO ELETRÔNICO 025/2024

Processo Administrativo 4800/2024

ESCLARECIMENTO Nº 02

Dúvidas:

Sendo assim, tendo em vista que 90% dos modelos de softstarter disponíveis no mercado atualmente apresentam By-Pass INTERNO, seria aceito o fornecimento desse painel utilizando softstarters com By-Pass interno?. Isso tornaria a montagem do painel mais ágil, diminuindo os custos e, conseqüentemente, o preço final do produto.

Obs: Segue resposta do Gestor GMEL/DOM/DESO.

A Deso informa que, por motivos técnicos e requisitos da empresa, o fornecimento dos painéis deverá seguir o projeto elétrico informado, ou seja, o painel deverá vir com *SoftStarter* com o contator de *By-pass* EXTERNO. Não será aceito o fornecimento desse painel utilizando o *By-Pass* interno.

Atenciosamente,

PEDRO GILMAR DE GOIS
PREGOEIRO