

PREGÃO ELETRÔNICO 26/2024

Processo Administrativo 24305/2023

ESCLARECIMENTO Nº 01

Dúvida:

O item 2, do lote, se refere a Bomba Submersível de Mangote, onde pede que seja de Diâmetro de saída: 2" e Vazão: 80m³/hora, com corpo da bomba em ferro fundido.

Solicitar a confirmação das informações do diâmetro de saída como também a vazão, pois no mercado esses dois valores não são usuais.

O usual seria o diâmetro de saída de 3" para vazão aproximada de 80m³/hora. O de 2" tem uma vazão de aproximadamente de 45m³/hora.

Resposta:

Obs: Respondido pela SUPERINTENDÊNCIA DE SISTEMAS REGIONAIS DE ÁGUA-SUSR/DOM/DESO

Informa que o equipamento descrito poderá ter o diâmetro de saída de 3" polegadas com vazão compatível.

Atenciosamente,

WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira