

PREGÃO ELETRÔNICO 29/2024

Processo Administrativo 5280/2024

ESCLARECIMENTO Nº 01

Dúvida:

Gostaria de confirmar a unidade de medida do Item 0.01.001 - Fornecimento de tubulação em PRFV, diâmetro 150mm, 5.0004,00.

Qual o número do ID para acesso ao Portal de Licitações Banco do Brasil?

Resposta:

Obs: Respondido pela GERÊNCIA DE OBRAS 3 -GOB3/DMAE/DESO

A unidade de medida do Lote 02, item 03.01.01 é o metro (m).

ID BANCO BRASIL – 1041548

Dúvida:

No Edital em referência, constatamos que não faz exigência específica aos Ensaios de Resistência à pressão Hidrostática Interna de Longa Duração (HDB) e de Deformação por Compressão Circunferencial de Longa Duração (SB), muito embora seja uma parte integrante da ABNT NBR 15536:2007, anexo “H” e “I”. Os referidos ensaios garantem a DESO adquirir um produto com vida útil de no mínimo 50 anos.

Entendemos que deverá ser apresentado, os Ensaios de HDB e SB da unidade fabril onde será produzido o material, testemunhado por órgão independente, para que possa ser rastreado a sua veracidade, em idioma da língua portuguesa ou traduzida por um tradutor juramentado sob pena de desclassificação, está correto nosso entendimento, SIM ou NÃO?

Ainda sobre os Ensaios de HDB e SB, por se tratar de um ensaio que demanda no mínimo 10.000 horas (14 meses), estes ensaios, diferente dos demais ensaios realizados na fabricação do produto, deverá ser apresentado juntamente com a proposta técnica / comercial.

Entendemos que, para melhor análise, segurança e para resguardar a DESO, os Ensaios de HDB e SB deverão ser apresentados junto a proposta Técnica/ Comercial atualizada, está correto nosso entendimento, SIM ou NÃO?

Na ABNT NBR 15536:2007 é previsto nos tubos de PRFV, como padrão de comprimento, barras de 6 metros, 9 metros e 12 metros. Os tubos com 12 metros favorecem uma montagem mais rápida e segura por ter menos interligações.

Podemos ofertar tubos com 12 metros, SIM ou NÃO?

Resposta:

- 1) SIM. Os ensaios HDB e SB deverão fazer parte do fornecimento, conforme exigências dos itens 3.5.1 e 3.5.2 das especificações técnicas de materiais, constantes no Anexo I do presente edital.
- 2) NÃO. Conforme item 3.5 – TESTE DE ACEITAÇÃO E INSPEÇÕES das especificações técnicas de materiais, constantes no Anexo I, os ensaios serão apresentados pelo vencedor do fornecimento. Portanto, não precisa ser apresentado junto à proposta técnica/comercial.
- 3) NÃO. Conforme item 3.3 – CARACTERÍSTICAS das especificações técnicas de materiais, constantes no Anexo I, o comprimento útil dos tubos a serem fornecidos deverá ser de 6,00 m (metros). Serão aceitos até 15% do total fornecido em comprimentos MENORES, sendo que estes não poderão ser inferiores a 4,50 m.

Atenciosamente,

WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira