

PREGÃO ELETRÔNICO 044/2024

Processo Administrativo 8592/2024

ESCLARECIMENTO Nº 01

Dúvidas:

A seguir exposto referente aos itens:

200 Unidades - Hidrômetro taquímetro ou velocimétrico, multijato, 5 m³/h ➤ Equipado para telemetria através de transmissor de pulsos (sensor reed switch ou optoeletronico ou similar), que permita a conexão de equipamentos para leitura remota e coleta de dados com possibilidade de leitura remota e coleta de dados com e taxade pulso de no minimo 1 (um) pulso a cada 100 (cem) litros -Para este medidor o padrão de saída e pulso e 1:1, e deverá ser enviado um sensor reed switch para cada medidor??

Obs: Segue resposta do Gestor GSUC/DCF/DESO.

Sim. Conforme termo de referencia.

610 Unidades - Hidrômetro taquímetro ou velocimétrico, multijato, 10 m³/h

➤ Relojoaria seca, com cilindros ciclométricos e inclinação de leitura a 45o; grau de protecao IP68 ou superior. -Para este medidor atendemos com a relojoaria plana e fixa -Os medidores atendem a portaria 155/22 anexo D – regras de transição (portaria Inmetro 246/2000). **-Será aceito?**

RESPOSTA:

Relojoaria plana e inclinada e que atenda a portaria 155/2022 vigente. Conforme termo de referencia.

200 Unidades - Hidrômetro taquímetro ou velocimétrico, multijato, 20 m³/h

➤ Relojoaria seca, com cilindros ciclométricos e inclinação de leitura a 45o; grau de protecao IP68 ou superior; -Para este medidor atendemos com a relojoaria plana e fixa -Os medidores atendem a portaria 155/22 anexo D – regras de transição (portaria Inmetro 246/2000). **-Será aceito?**

RESPOSTA:

Relojoaria plana e inclinada e que atenda a portaria 155/2022 vigente. Conforme termo de referencia.

100 Unidades - Hidrômetro taquímetro ou velocimétrico, multijato, 30 m³/h

Para este medidor atendemos com o medidor Woltmann Q3 40 R200, onde tem uma performance superior ao medidor solicitado, os medidores woltmann estão de acordo a portaria 155/22. **-Será aceito?**

RESPOSTA:

Sim equipado com filtro em tela de aço inox.

Atenciosamente,

**PEDRO GILMAR DE GOIS
PREGOEIRO**