

C.I. Nº 46**DATA: 25/06/2024****DE: 4.1.00.00/SUSM**
PARA: DESO - PREGÃO**REFERENTE:**

Análise da Qualificação Técnica, da empresa CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, arrematante do LOTE 1, referente ao pregão nº 35/2024.

OBJETO:

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de lavagem e desinfecção de reservatórios de distribuição de água.

ANÁLISE:

Analisando a documentação enviada pela licitante observamos o seguinte:

CREA-SE pg 14/19 e 17/19 – OK.

CAT pg 01/19 – A licitante apresentou CAT referente a limpeza d caixas d'água acima de 5.000 litros (ou 5 m3) para a prefeitura de IPOJUCA.

De acordo com o edital alterado, lemos:

14.4 – Qualificação Técnica:

14.4.1 – Conforme Item 16 do projeto básico.

De acordo com o PROJETO BÁSICO - Alteração 1, lê-se:

16.2 CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL:

A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado com sua respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), o qual comprove a experiência na execução / participação dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo da contratação.

Especificamente deverá apresentar pelo menos um atestado que comprove haver executado serviços de lavagem e desinfecção de reservatórios de distribuição de água em reservatório com capacidade de, no mínimo, 1.500 m³, em espaço confinado.

Comentários:

O atestado apresentado por esta licitante se refere à limpeza d caixas d'água acima de 5.000 litros (ou 5 m3) para a prefeitura de IPOJUCA; enquanto o edital pede: "Especificamente deverá apresentar pelo menos um atestado que comprove haver executado **serviços de lavagem e desinfecção de reservatórios de distribuição de água** em reservatório com capacidade de, no mínimo, 1.500 m³, em espaço confinado". Fica evidente que esta licitante trabalhou com caixas de pequeno porte, muito inferior ao que foi solicitado.

Conclusão:

A empresa CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA não atendeu às exigências do edital quanto à qualificação técnica; portanto, a consideramos inabilitada para este certame.

EVERALDO ACIOLI DA ROCHA
Engenheiro da SUSM

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: GUTE-3GSN-PKNZ-76F6



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/06/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EVERALDO ACIOLI DA ROCHA - 25/06/2024 10:42:07 (Certificado Digital)