

PREGÃO 064/2015

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL - 01

DÚVIDA DO LICITANTE :

DAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.

O presente certame consiste no fornecimento de Medidores Eletromagnéticos cuja alimentação seja a bateria; que possua datalogger interno, sensor de pressão e modem GPRS incorporados para o envio de dados.

Abaixo segue a relação de questionamentos que necessitam ser esclarecidas:

- 1 - **Material do Invólucro** – O edital solicita conversor na versão compacta, ou seja, montado junto ao sensor, com material do invólucro do conversor em Aço Inox 304 ou 316. **QUESTIONA-SE:** Tendo em vista que o conversor está sendo montado na versão compacta e que o material do sensor solicitado é em aço carbono pintado, não seria aceito o material do invólucro do conversor em alumínio com pintura EPOXI?

Importante salientar que o alumínio é muito mais resistente a corrosão que o aço carbono, ou seja, é adequado para o uso em conjunto com o sensor em aço carbono.

Caso o ambiente de instalação seja muito agressivo para o alumínio, assim como para o aço carbono, entendemos que o sensor também seja fabricado em aço inox 304 ou aço inox 316. Nosso entendimento está correto?

- 2 - **Revestimento Interno do Tubo** – O edital solicita revestimento em EPDM, Polipropileno, Ebonite ou superior. Tendo em vista que alguns fabricantes lançaram novos revestimentos, tais como o RILSAN, totalmente compatíveis à aplicação em água bruta ou tratada, entendemos que este revestimento poderia se enquadrar na classificação de revestimentos superior aos listados. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: Do Eng.º Max Sampaio Kuhl.

- 1) Não serão aceitos materiais divergentes daqueles descritos no Edital.
2) O material Rilsan se enquadra dentro dos materiais descritos no Edital, sendo portanto, aceito.

Atenciosamente

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO