

PREGÃO 064/2015

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL - 02

DÚVIDA DO LICITANTE :

Com relação ao lote 01:

Com as dimensões e os preços para sensores ultrassônicos intrusivos (diferentemente dos não intrusivos) variam de acordo com a tubulação, necessitamos saber os DN's onde os equipamentos serão aplicados.

RESPOSTA:

Segue resposta e a relação em anexo do seu Pedido de Esclarecimento pelo Engº Max Sampaio Kuhl.

Atenciosamente

RELAÇÃO DE MATERIAIS			
Projeto	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REGIÃO METROPOLITANA	Nº	01AL2015
		Data	25/02/15
Objeto	AQUISIÇÃO DE MACROMEDIDORES	LOCAL	
Localidade	CENTRO DE RESERVAÇÃO	METROPOLITANA	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	CENTRO DE RESERVAÇÃO R0 MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO INTRUSIVO SAÍDA P/ EE-3 (Ø 900 mm) SAÍDA P/R2 (Ø 800 mm) SAÍDA P/ R8 (Ø 400 mm) SAÍDA P/ BUGIO (Ø 500 mm)	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	1,00 1,00 1,00 1,00
2	CENTRO DE RESERVAÇÃO R2 MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO INTRUSIVO SAÍDA P/ BAIRRO INDUSTRIAL (Ø 600 mm) SAÍDA P/ SANTOS DUMONT (Ø 600 mm) SAÍDA P/ BARRA DOS COQUEIROS (Ø 500 mm) SAÍDA P/ BAIRRO PALESTINA (Ø 400 mm)	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	1,00 1,00 1,00 1,00
3	CENTRO DE RESERVAÇÃO R5 MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO INTRUSIVO SAÍDA P/ ATALAIA (Ø 1000 mm)	UNIDADE	1,00
4	CENTRO DE RESERVAÇÃO R6 MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO INTRUSIVO SAÍDA P/ DISTRIBUIÇÃO (Ø 1000 mm)	UNIDADE	1,00

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO