

PREGÃO ELETRÔNICO 113/2024

Processo Administrativo 23317/2024

ESCLARECIMENTO Nº 03

DÚVIDAS:

Questionamento 1. – Lote III – Válvula borboleta com flanges

Com relação ao item constante no lote III do presente edital, solicitamos á esta comissão julgadora de licitações que seja apresentado o questionamento para esclarecer o material do eixo da válvula.

“Conforme edital, o eixo do disco, em duas seções, deve ser de aço inoxidável ASTM A276 tipo 304 e dimensionamento de modo tal que a deflexão tarcional por pé de comprimento não apoiado não exceda 1/6 de grau sob condições de carga máxima, baseado num coeficiente de atrito de 0,50 para os assentos e 0,30 para os mancais. O produto especificado não menciona de forma clara qual a classe de pressão necessária.

“ Solicitamos que seja avaliado e aceito a opção do eixo em aço inox AISI 420, devido a sua propriedade em ser mais resistente aos torques de manobra, evitando desgastes prematuros.

Nossos produtos, que atendem aos requisitos da norma, são fabricados conforme o estipulado acima.

Obs: Segue resposta do Superintendente da SUEX/DMAE/DESO.

Em atenção ao questionamento apresentado pela licitante para o lote III do Pregão Eletrônico 113/2024, informamos que o aço inox AISI 420 pode substituir o aço inoxidável ASTM A-276 tipo 304 para a aplicação especificada.

Atenciosamente,

**PEDRO GILMAR DE GOIS
PREGOEIRO - DESO**