

PREGÃO ELETRÔNICO 009/2025

Processo Administrativo 3079/2025

ESCLARECIMENTO Nº 01

Dúvidas:

Referente a certificação, qual exigência será aplicada ao transformador a ser fornecido? Em edital foi mencionado Padrão Energisa Sergipe. Qual a exigência da marca ser ou não homologada pela Energisa – SE? Serão aceitas outras certificações?

Obs: Segue resposta do Gestor da GMEL/DOM/DESO.

Todos os transformadores a serem fornecidos deverão atender ao Padrão da concessionária local, a ENERGISA/SE. Portanto, todas as normativas de fabricação, ensaios, valores medidos devem estar em conformidade com as prescrições das normas da concessionária e da ABNT. Ademais, **será exigida a homologação** dos transformadores pela Energisa/SE.

Atenciosamente,

**PEDRO GILMAR DE GOIS
PREGOEIRO-DESO**