

PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025
Processo Administrativo nº 5781/2025

ESCLARECIMENTOS II

Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos seguintes pontos:

1) Com relação a descrição do item, há duas descrições no anexo II: “NOBREAK SENOIDAL 2200VA” e no anexo III “Potência: 1500VA”. Qual das descrições devemos considerar?

Resposta: Em atenção ao pedido de esclarecimento informamos que a potência do NOBREAK's é de 1500va.

MECIANA MUNIZ PINHEIRO SILVA
Pregoeira