

PREGÃO ELETRÔNICO 19/2025
Processo Administrativo nº 7258/2025

ESCLARECIMENTO SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01

1. Solicita CCM com Inversor de frequência e no arquivo Desenho_tecnico informa Soft Starter..

Resposta: Informamos que sejam considerados os diagramas de referência que mostram a utilização de Soft Starters.

2. O objeto da licitação, descrito no termo de referência, detalha painéis de comando para acionamento de motores com a utilização de inversores de frequência. Porém os diagramas de referência mostram a utilização de soft starters. Neste caso, qual será o elemento de controle do motor a ser utilizado para elaboração orçamentária?

Resposta: informamos que sejam considerados os diagramas de referência que mostram a utilização de soft starters.

3. Nos Desenhos técnicos dos CCM's tem uma contatora em paralelo com a SOFT STARTER no qual faz o papel de BY PASS . Pergunto , se podemos utilizar uma soft starter que tem já internamente esse contator by pass sem a necessidade de utilizar mais 1 contator em paralelo ?

Resposta: Informamos que o projeto deve ser rigorosamente seguido conforme o documento, sendo obrigatório o uso do contator externo de by-pass.

DIANE SANTOS PINHEIRO
Pregoeira