

PREGÃO ELETRÔNICO 19/2025
Processo Administrativo nº 7258/2025

ESCLARECIMENTO SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01

1. Qual deve ser a cor considerada para a chaparia e para a placa de montagem?

» Resposta: cores padrão de pintura industrial, para a chaparia e placa de montagem.

2. Qual é a espessura da camada de tinta que deve ser adotada?

» Resposta: espessura mínima do padrão de pintura industrial, eletrostática, à base epóxi e uma demão de poliuretano com espessura mínima de 120 micra.

3. Além disso, observei que há uma flange na parte superior do CCM. A entrada dos cabos será pela parte superior e a saída pela parte inferior?

» Resposta: na parte superior há um exaustor axial de teto, conforme indicado em projeto. A entrada de cabos é pela parte inferior.

4. Devo considerar a presença dessa flange superior no projeto do painel?

» Resposta: na parte superior há um exaustor axial de teto, conforme indicado em projeto.

5. CCM CAP. EAB-2 – Disjuntor Geral: Verificamos que a corrente da Soft-Starter é de 320 A, enquanto o disjuntor geral possui corrente nominal de 250 A. Deveremos considerar a substituição do disjuntor geral por um modelo com corrente nominal mínima de 320 A, de modo a garantir o correto funcionamento do equipamento?

» Resposta DESO: manter o disjuntor de corrente nominal 250A.

6. CCM CAP. EAB-2 – Contator de By-pass: Identificamos que o contator de by-pass tem corrente nominal de 225 A, inferior à corrente da Soft-Starter (320 A). Deveremos considerar a substituição do contator de by-pass para um modelo que suporte, no mínimo, os 320 A exigidos?

» Resposta DESO: manter o contator de corrente nominal 225A

DIANE SANTOS PINHEIRO
Pregoeira