

PREGÃO ELETRÔNICO 23/2025
Processo Administrativo nº 51272025

ESCLARECIMENTOS

1) Serão aceitos equipamentos com tensão única, 380v Trifásico ou 220v Trifásico?

Resposta: Para os itens onde é solicitada mais de uma opção de tensão (Ex.: 220/380V), somente serão aceitos equipamentos que possuam a capacidade de operar em ambas as tensões. Nestes itens não serão aceitos equipamentos com tensão única.

Não serão aceitos equipamentos com tensão única, quando estiverem especificados com dupla tensão na planilha do Termo de Referência (Ex.: 220/380V)

MECIANA MUNIZ PINHEIRO SILVA
Pregoeira