

PREGÃO ELETRÔNICO 029/2025
Processo Administrativo nº 8864/2025

ESCLARECIMENTOS

1) QUAL É O TUBO CORRETO (A NORMA NBR 5590 SÓ É FABRICADO COM COSTURA E O SCH-40 SEM COSTURA)?

Resposta: Os tubos galvanizados sem costura deverão ser fornecidos em conformidade com a ABNT NBR 5590, com rosca BSP, SCHEDULE 40 e no comprimento de 6 metros por unidade, conforme descrito no Termo de Referência e Anexo III – Especificações

MECIANA MUNIZ PINHEIRO SILVA
Pregoeira