

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 3828/2025-DESO, Datada de: 01/08/2025.

Unidade: GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - DESO

Assunto: Análise da Qualificação Técnica - Lote 01 (Best Hydro); Lote 02 (HD3 Comercial); Lote 03 (Auge Equipamentos)

Página 1 de 3

Para: 1.0.08.00.02/PREGÃO

LOTE 01 – BOMBAS SUBMERSAS

Após a análise da qualificação técnica apresentada pela empresa BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, CNPJ: 52.919.905/0001-63, vencedora do Lote 01, informo que a licitante **não atende** às especificações técnicas e exigências do Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão nº 35/2025. O material não atende as especificações, devido a:

- Itens 01.01; 01.02; 01.04; 01.08; 01.10; 01.20; 01.21; 01.23; 01.27; 01.35; 01.43; 01.49; 01.50; 01.51; 01.52 e 01.60: Os valores de Elevação (altura manométrica) especificados nas curvas das bombas, apresentadas nos catálogos de especificações dos fabricantes, estão **muito acima** (>5%) do exigido no termo de referência e anexos, diferindo da proposta comercial.
- Itens 01.49 e 01.55: Os valores de Elevação (altura manométrica) especificados nas curvas das bombas, apresentadas nos catálogos de especificações dos fabricantes, estão **muito abaixo** (<5%) do exigido no termo de referência e anexos, diferindo da proposta comercial.
- Itens 01.06; 01.07; 01.09 e 01.11: Os valores de Vazão dos equipamentos especificados para esses itens estão fora da faixa de vazão recomendada pelos fabricantes em seus catálogos.
- Itens 01.05; 01.16 e 01.28: Os equipamentos especificados para estes itens não foram encontrados nos catálogos fornecidos.

Portanto, a proposta está **recusada**.

LOTE 02 – BOMBAS SUBMERSAS

Após a análise da qualificação técnica apresentada pela empresa HD3 COMERCIAL TÉCNICA LTDA, CNPJ: 34.822.903/0001-70, vencedora do Lote 02, informo que a licitante **atende** às especificações técnicas e exigências do Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão nº 35/2025. Portanto, a proposta está **aprovada**.

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 3828/2025-DESO, Datada de: 01/08/2025.

Unidade: GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - DESO

Assunto: Análise da Qualificação Técnica - Lote 01 (Best Hydro); Lote 02 (HD3 Comercial); Lote 03 (Auge Equipamentos)

Página 2 de 3

LOTE 03 – BOMBAS SUBMERSAS

Após a análise da qualificação técnica apresentada pela empresa AUGE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 19.798.549/0001-00, vencedora do Lote 03, informo que a licitante **não atende** às especificações técnicas e exigências do Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão nº 35/2025. O material não atende as especificações, devido a:

- Itens 03.01; 03.02; 03.03; 03.05; 03.06; 03.07; 03.08; 03.09; 03.13; 03.14; 03.15; 03.17; 03.18; 03.19; 03.20; 03.21; 03.22; 03.26; 03.27; 03.29; 03.30; 03.31; 03.32; 03.34; 03.37; 03.38; 03.39; 03.40; 03.42; 03.45; 03.47; 03.48; 03.49; 03.50; 03.51; 03.53; 03.55; 03.57; 03.60; 03.64; 03.65; 03.66; 03.69; 03.70; 03.76; 03.77; 03.80; 03.88; 03.91; 03.96; 03.100; 03.102; 03.103; 03.105; 03.106; 03.108; 03.110; 03.111; 03.116; 03.117; 03.120; 03.122; 03.123; 03.124; 03.125; 03.128; 03.129; 03.131; 03.132; 03.134; 03.135; 03.136; 03.137; 03.138; 03.139 e 03.141: Os valores de Elevação (altura manométrica) especificados nas curvas das bombas, apresentadas nos catálogos de especificações dos fabricantes, estão **abaixo** do exigido no termo de referência e anexos, diferindo da proposta comercial.
- Item 03.16: O valor de Vazão especificado na curva da bomba, apresentada no catálogo de especificação do fabricante, está **muito acima** (>5%) do exigido no termo de referência e anexos, diferindo da proposta comercial.
- Item 03.23: O valor de Elevação (altura manométrica) especificado na curva da bomba, apresentada no catálogo de especificação do fabricante, está **muito acima** (>5%) do exigido no termo de referência e anexos, diferindo da proposta comercial.
- Item 03.85: O valor de Vazão especificado na curva da bomba, apresentada no catálogo de especificação do fabricante, está **muito acima** (>5%) do exigido no termo de referência e anexos, diferindo da proposta comercial.

Portanto, a proposta está **reprovada**.

Atenciosamente,

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 3828/2025-DESO, Datada de: 01/08/2025.

Unidade: GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - DESO

Assunto: Análise da Qualificação Técnica - Lote 01 (Best Hydro); Lote 02 (HD3 Comercial); Lote 03 (Auge Equipamentos)

Página 3 de 3

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: BHZS-TGEA-HIFL-ON3H



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/08/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● JOSE GONCALVES DE LIMA JUNIOR 01/08/2025 11:36:48 (Certificado Digital)