

PREGÃO ELETRÔNICO 041/2025

Processo Administrativo 12442/2025

ESCLARECIMENTOS

Dúvidas:

1-Qual a rigidez(N/m²) que deverá ser considerada?

Resp.: 10.000 N/m²

2-Qual o tipo de fluído? Água ou esgoto?

Resp.: Água Tratada

3-A instalação será enterrada?

Resp.: Sim

Atenciosamente,

**Meciana Muniz Pinheiro
Pregoeira**

Atenciosamente,

DESO 15

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1138
e-mail: deso@deso-se.com.br - pregao@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Meciana Muniz Pinheiro
PREGOEIRA