

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 4415/2025-DESO, Datada de: 08/09/2025.

Unidade: GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - DESO

Assunto: CI - ANÁLISE DA RESPOSTA DA DILIGÊNCIA

Página 1 de 1

AO PREGÃO – 1.0.08.00.02

Em análise à resposta da Diligência informamos que o documento apresentado pela empresa arrematante HP ELETRICIDADE LTDA – EPP Certidão de Acervo Técnico – CAT, nº 435719/2019, apesar de fazer uso do termo “Automação” no título dos itens 01.08, 02.06, 03.06, 04.07, 04.08, 05.10, 05.11, 06.09, 07.09, 08.11, 08.12 não comprovam a execução dos serviços de automação com as mesmas características e capacidades técnicas solicitados no Termo de Referência deste edital, que são: DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DOS CLP'S DO QA-CQ, QA-CC, QADL, QA-AG, QA-SRAL, QA-BH, QA-DA E QA-BOOSTER; e DESENVOLVIMENTO DAS TELAS DO SISTEMA SUPERVISÓRIO.

Informamos ainda que os serviços supracitados exigidos no Termo de Referência são RELEVANTES e IMPRESCINDÍVEIS, sem os quais este sistema de automação é inoperante.

Atenciosamente,

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: EI2Z-XMWN-GRSC-A2O5



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/09/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Jose Goncalves De Lima Junior ***00228*** GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - DESO Companhia de Saneamento de Sergipe 08/09/2025 15:54:59 (Docflow)