

PREGÃO 084/2015

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL - 02

DÚVIDAS:

Questionamento : No edital Nº. 084/2015 Lote 04, lote 05,

- LOTE 4

No edital é solicitado: “Tubo ponta e bolsa junta elástica, classe 20, diâmetro 800 – FºFº”

Podemos ofertar nosso TUBINTK7ESP conforme especificação abaixo?

TUBINTK7ESP - Tubo de ferro fundido dúctil com grafita esferoidal maior ou igual a 95% ou grau de nodularização superior a 80%, fabricado por centrifugação, para canalizações de esgoto doméstico ou efluente industrial sob pressão ou gravitário, conforme a norma ABNT NBR 15.420:2006, com bolsa modelo JE2GS conforme a norma ABNT NBR 13.747:1996, anel de borracha nitrílica para junta elástica conforme norma ABNT NBR 7676:1996. Revestido externamente com zinco metálico 200 g/m² conforme a norma ABNT NBR 11.827:1991 e pintura epóxi na cor vermelha. Revestido internamente com argamassa de cimento aluminoso conforme a norma ABNT NBR 15.420:2006.

- LOTE 5

No edital é solicitado: “Luva de correr de ferro fundido dúctil com bolsas e flanges (Junta Mecânica) DE 400, 600 e 800 – PN25”

Podemos ofertar nossa LCRJM, conforme especificação abaixo?

LCRJM – Luva de correr de junta mecânica e contra flanges fabricados em ferro fundido dúctil DN 50 a 1200 mm, conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica, Tipo junta mecânica conforme norma ABNT NBR 7677:1996, anel de borracha para juntas elástica e mecânica para tubos e conexões de ferro fundido dúctil – Tipos JE, JM e JE2GS. Revestida interna e externamente com pintura betuminosa anticorrosiva com espessura mínima de 70 micras.

RESPOSTA:

Segue resposta ao seu Pedido de Esclarecimento pelo Gestor da SUES/DESO, Sr. José Orlando Santana.

Com relação ao Questionamento do Lote 04, de acordo com as Normas Exigidas, não existe objeções quanto ao fornecimento do Tubo.

Com relação ao Lote 05, existem divergências nas Normas, pois, o material solicitado no Edital é para ser aplicado em Redes de Esgoto.

Atenciosamente,

**Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO**