

PREGÃO 084/2015

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL - 03

DÚVIDA 01:

Questionamento : No edital N°. 084/2015 lote 05

Podemos ofertar nossa LCRJM, conforme especificação abaixo, atende as especificações exigidas no **Lote 5** do referido edital?

LCRJMX – Luva de correr de junta mecânica e contra flanges fabricados em ferro fundido dúctil DN 50 a 1200 mm, conforme norma ABNT NBR 15420:2006, com bolsas junta elástica, Tipo junta mecânica conforme norma ABNT NBR 7677:1996, anel de borracha para juntas elástica e mecânica para tubos e conexões de ferro fundido dúctil – Tipos JE, JM e JE2GS. Revestida interna e externamente com pintura epóxi pó com espessura mínima de 120 micras ou líquido com espessura mínima de 80 micras.

COMPONENTES – Parafuso de cabeça “T” com rosca total conforme norma ABNT NBR 11207:1990, rosca conforme ABNT NBR 9527:1986, tolerância 6 G, propriedades mecânicas conforme norma ABNT NBR 8855:1991 Classe 5.6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo A com espessura mínima de 15 microns, semi brilhante e passivação por tratamento com cromato, símbolo F, conforme norma ABNT NBR 11202:1990. Porca sextavada conforme norma ABNT NBR 10109:1987, rosca conforme norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6H, propriedades mecânicas conforme norma ABNT NBR 10062:1989 Classe 6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo A, espessura mínima de 15 microns, semi brilhante e passivação por tratamento com cromato, símbolo F conforme norma ABNT NBR 11202:1990.”

RESPOSTA:

Segue resposta ao seu Pedido de Esclarecimento pelo Gestor da SUES/DESO, Sr. José Orlando Santana.

Quanto ao Questionamento feito o Lote 05, está de acordo com a NBR 15420/2006, não tendo assim alguma objeção. lembrando que, a pressão nominal é 25.

DÚVIDA 02:

1) Na Norma Brasileira NBR 15.536-1 é previsto, nos tubos de PRFV como padrão de comprimento barras de 6 metros e 12 metros. Os tubos com 12 metros favorecem uma montagem mais rápida e segura por ter menos interligações.

PERGUNTA:

Podemos ofertar tubos com 12 metros. SIM ou NÃO?

2) No Edital, não faz exigência de Ensaio de Resistência à Pressão Hidrostática Interna de Longa Duração (HDB) e Ensaio de Deformação por Compressão Circunferencial de Longa Duração (SB) embora seja uma parte integrante da ABNT NBR 15536:2007.

PERGUNTA:

Entendemos que deverá ser apresentado junto a proposta Técnica / Comercial, os Ensaio de HDB e SB da unidade fabril onde será produzido o material, em idioma da língua portuguesa ou traduzida por um tradutor juramentado sob pena de desclassificação, está correto nosso entendimento? SIM ou NÃO.

RESPOSTA:

Segue resposta do Gestor da SUES/4.3.00.00 Sr. José Orlando Santana:

No que diz respeito ao comprimento do tubo, o ideal para manutenção é de 6,00 metros.

Quanto aos ensaios citados assim como diz no Edital, deverá está em conformidade com a Norma (NBR 15536/2007). Portanto, não teria essa necessidade.

Atenciosamente,

**Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO**