

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 5966/2025-DESO, Datada de: 22/12/2025.

Unidade: COORDENAÇÃO DE CONTROLE E GESTÃO DE INSUMOS - DESO

Assunto: Aquisições analisadores de linha para análise de Cor, Turbidez, pH, Cloro e Flúor na água tratada nas estações de tratamento existente da deso.

Página 1 de 1

AVALIAÇÃO TÉCNICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 64/2025

Após avaliar todas as especificações técnicas dos equipamentos proposto pela empresa **SIERDOVSKI & SIERDOVSKI** Constatamos que as especificações apresentadas não estão em conformidade com as solicitadas neste edital. O objetivo e de Aquisições e instalação de analisadores de processo **de linha para análise de Cor, Turbidez, pH, Cloro Livre e Flúor na água tratada**. A proposta apresentada pela empresa contem equipamentos de bancada, portanto, não atente às especificações solicitadas neste EDITAL.

Atenciosamente,

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ZCDB-ON9J-UUQR-GR7Z



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/12/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Ednilson Jose da Silva ***09928*** COORDENAÇÃO DE CONTROLE E GESTÃO DE INSUMOS - DESO Companhia de Saneamento de Sergipe 22/12/2025 12:30:00 (Dócfow)