

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2026
Processo Administrativo nº 16806/2025

ESCLARECIMENTO SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01

1. O item 01.03 – Registro esfera PVC com união rosca ½”, fabricado em conformidade com a ABNT NBR 6414, tendo em vista a necessidade de adequada especificação técnica para aquisição e instalação. Solicitamos os seguintes esclarecimentos:

A) Tipo de rosca: Favor informar se o registro é rosca macho ou rosca fêmea, considerando que a norma ABNT NBR 6414 trata exclusivamente da padronização dimensional de roscas!”

Resposta: rosca fêmea!

B) Descrição do item – “registro esfera PVC com união”: Solicitamos confirmar o entendimento da expressão utilizada na descrição: Trata-se de um registro esfera em PVC que já incorpora uma união (conexão desmontável) para permitir a remoção do registro sem necessidade de cortar a tubulação?

Resposta: sim!

“O item corresponde a um registro esfera em PVC + uma união roscável separada, fornecidos como dois componentes distintos?”

Resposta: não!

Informamos que na especificação do material realmente consta a palavra “união”, a definição correta é “registro esfera PVC com união rosca ½”. Para melhor entendimento estamos disponibilizando abaixo imagem do registro.



DIANE SANTOS PINHEIRO
Pregoeira