



Comissão Permanente de Licitação da DESO <cpl@deso-se.com.br>

edital 03.2026

1 mensagem

Para: cpl@deso-se.com.br

27 de março de 2026 às 14:22

Boa tarde! sobre edital 003.2026 ETAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO E-DOC Nº 1763/2026

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 003/2026 – DESO

questiona:

Considerando que o PRFV tem vida útil aplicado ao sol, poderá alternativamente sem fornecido material de melhor qualidade sendo considerado inox 304 no fornecimento?

Atenciosamente

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 1481/2026-DESO, Datada de: 31/03/2026.

Unidade: ASSESSORIA TÉCNICA - DESO

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO DA LICITANTE [REDACTED], REFERENTE LP003.2026

Página 1 de 1

À CPL,

Em resposta ao esclarecimento em anexo encaminhado pela [REDACTED], esclarecemos que as características técnicas e as especificações dos materiais constantes no edital da LP 03.2026 e seus anexos devem ser rigorosamente seguidas.

Dessa forma, ratificamos que o material a ser fornecido deve ser o PRFV, conforme originalmente estabelecido nas normas da referida licitação.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais através dos canais oficiais desta Companhia.

Atenciosamente,