

Prezados,

Encaminho a presente comunicação para informar que constatou-se que na elaboração do Termo de Referência houve um erro na especificação do lote 2 , referente ao fornecimento de tubos de PRFV para a adutora de Interligação do São Francisco ao R9. Verificou-se uma divergência técnica impeditiva entre a descrição do item 01.01.001, que prevê tubos de Classe 10 , e a exigência constante nas especificações técnicas detalhadas, que estabelece uma pressão máxima de trabalho de 1,6 MPa , característica esta que demandaria tubos de Classe 16. Solicito, portanto, a suspensão desse pregão, cuja sessão de disputa está agendada para o dia 01 de abril de 2026. Esta medida é necessária para que a Diretoria Técnica possa realizar as retificações pertinentes, garantindo que o material a ser adquirido atenda rigorosamente aos requisitos de pressão do projeto antes de uma nova publicação do edital.

Atenciosamente,

**KLEBER
CURVELO
FONTES:17
024358572**

Assinado de forma
digital por KLEBER
CURVELO
FONTES:170243585
72
Dados: 2026.03.31
14:47:14 -03'00'

Kleber Curvelo Fontes
Diretor Técnico

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: MG0L-NP9E-JV0X-PU14



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/04/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● KLEBER CURVELO FONTES 31/03/2026 14:47:14 (Certificado Digital)