

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 1592/2026-DESO, Datada de: 08/04/2026.

Unidade: COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO - DESO

Assunto: ESCLARECIMENTOS SOBRE ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Página 1 de 1

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO DO SÃO FRANCISCO PARA O R9.

Atendendo solicitação da Diretoria Técnica – DTEC, foi alterada a pressão máxima do tubo em PRFV de 1,6 mpa para 1,0 mpa, no item 3.3 – CARACTERÍSTICAS das Especificações Técnicas, conforme planilha orçamentária, item 02.01.001 - Fornecimento de Tubo PRFV, junta integrada, JEl classe 10, diâmetro 600mm.

Atenciosamente,

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: DXS3-IONV-KOEY-04JM



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/04/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Kleber Curvelo Fontes ***24358*** DIRETORIA TÉCNICA - DESO Companhia de Saneamento de Sergipe 08/04/2026 14:55:48 (Docflow)
- Ugo Sousa de Oliveira ***79455*** COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO - DESO Companhia de Saneamento de Sergipe 08/04/2026 14:45:46 (Docflow)