

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2026
Processo Administrativo nº 1528/2026

ESCLARECIMENTOS

1- No Edital consta que a pressão é 10, mas nas especificações fala em 1,6. Qual deve ser considerada?

RESPOSTA: Foi alterada a pressão máxima do tubo em PRFV de 1,6 mpa para 1,0 mpa, no item 3.3 – **CARACTERÍSTICAS** das Especificações Técnicas, conforme planilha orçamentária, item 02.01.001 - Fornecimento de Tubo PRFV, junta integrada, JEl classe 10, diâmetro 600mm."

Atenciosamente,
Meciana Muniz Pinheiro
Pregoeira