

PREGÃO Nº 002/2016

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

DÚVIDA 1:

Nossa empresa interessada em participar do processo licitatório, vem através desta solicitar os seguintes esclarecimentos:

A NEXO I ? DO EDITAL - INSTRUÇÕES

1-OBJETO:

Aquisição de bombas submersas para o Sistema Integrado de Abastecimento de Água do Piauítinga -DESO, em Sergipe.

LOTE 1:

Bomba submersa

Quantidade: 03

Vazão: 30 l/s

AMT: 80 MCA

Tensão: 220/380 V

Frequência: 60 Hz

2- LOTE 2

Bomba submersa

Quantidade: 01

Vazão: 22 l/s

AMT: 78 MCA

Tensão: 220/380 V

Frequência: 60 Hz

Perguntamos:É bomba para poço?

Qual diâmetro do poço?

RESPOSTA:

SEGUE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PELO GESTOR NAPOLEÃO GOMES BARRETO FILHO – 4.2.00/SUSM/DESO.

- CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO DIÂMETRO 8".

ATENCIOSAMENTE,

**PEDRO GILMAR DE GOIS
PREGOEIRO-DESO**

