

PREGÃO ELETRÔNICO 023/2026
Processo Administrativo nº 4766/2026

ESCLARECIMENTOS

1. "... solicitamos respeitosamente que seja avaliada a possibilidade de postergar a data da licitação para a semana subsequente ao feriado..."
2. "... solicitamos que seja aceito o fornecimento de nossa valvula Gaveta Flangeada Corpo Curto, fabricada em ferro Fundido Nodular GJS-500-7 (GGG-50) com cunha emborrachada, e construção conforme NBR 14968, e face a face conforme ISO 5752 Serie 14..."
3. "... solicitamos que seja aceito o fornecimento do material do corpo da valvula gaveta em Ferro fundido dúctil GJS-500-7 (GGG-50)..."
4. "... solicitamos que seja aceito que a valvula seja fornecida com cunha emborrachada."
5. "Para as válvulas borboleta tri-excêntrica, é mencionado que o acionamento será motorizado, através de atuador elétrico, porém não é descrito o tipo de motor do atuador e tensão disponível em campo, precisamos saber se será trifásico 380Vca ou diferente, isso impacta na fabricação deste item. Também pedimos confirmar se será obrigatório para estes atuadores terem painel de comando local e display, e se haverá necessidade de algum protocolo de comunicação?"

Respostas:

1. Informamos que serão mantidos os prazos estabelecidos no edital do certame;
2. Não será aceita válvula gaveta de corpo curto, visto que os equipamentos serão aplicados em estações elevatórias existentes, com o padrão métrico oval em válvulas;
3. Deverão ser atendidas as especificações de materiais estabelecidas no termo de referência;
4. Deverão ser atendidas as especificações de tipo de vedação estabelecidas no termo de referência;
5. Informamos que a tensão disponível para os atuadores na unidade é trifásico 220Vca. Os atuadores deverão permitir comando com acionamento local e remoto por meio de Protocolo de comunicação ModbusRTU, com entradas auxiliares analógicas 4-20mA.

Atenciosamente,
Diane Santos Pinheiro
Pregoeira