

PREGÃO ELETRÔNICO 027/2026
Processo Administrativo nº 5912/2026

ESCLARECIMENTOS

1- Considerando que o objeto da licitação prevê o fornecimento de 88 (oitenta e oito) dosadores em regime de comodato, verificamos que o Termo de Referência apresenta especificações técnicas, porém não indica fabricante, modelo de referência ou detalhamento que permita a perfeita identificação do equipamento pretendido pela Administração. Dessa forma, solicitamos informar se será aceito equipamento com as seguintes características técnicas:

- * Entrada e saída de água com conexões de $\frac{3}{4}$ ";
- * Duas entradas de água, sendo uma na parte superior e outra na parte inferior;
- * Saída de solução na parte inferior;
- * Saída para alívio de pressão de $\frac{1}{2}$ ";
- * Diâmetro interno do corpo entre 90 e 95 mm;
- * Altura interna de 100 mm e altura máxima externa de 1.180 mm;
- * Corpo fabricado em Polipropileno (PP), com acoplamento torneado;
- * Tampa roscável com sistema antiexplosão;
- * Sistema de vedação por anel O-ring;
- * 01 válvula de ajuste fino em PP de $\frac{3}{4}$ ";
- * 02 válvulas de retenção (antirretorno) de $\frac{3}{4}$ ", com corpo em PP e esfera de vidro;
- * 01 registro esfera de PVC de $\frac{1}{2}$ " para alívio de pressão;
- * 01 rotâmetro com faixa de vazão de 150 a 1.500 L/h e conexão roscada de $\frac{3}{4}$ ";
- * Pressão hidrostática normal de operação de 8 kgf/cm²;
- * Pressão hidrostática máxima admissível de 10 kgf/cm², comprovada mediante laudo de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/INMETRO, conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025, com emissão não superior a 2 (dois) anos

RESPOSTA: Em resposta ao questionamento, esclarece-se que a DESO aceitará equipamentos com características técnicas distintas das descritas no Termo de Referência, desde que comprovadamente possuam a mesma funcionalidade, desempenho e atendam integralmente às características técnicas essenciais e às necessidades operacionais previstas no edital, sem qualquer prejuízo à execução do objeto contratado.

2- Solicitamos esclarecimento quanto à destinação dos equipamentos disponibilizados em regime de comodato após o encerramento da vigência contratual.

- a) Os equipamentos permanecerão de propriedade da contratada, devendo ser retirados ao término do contrato; ou
- b) Os equipamentos serão incorporados ao patrimônio da DESO ao final da contratação, sem ônus adicional para a Administração

RESPOSTA: Sim. Esclarece-se que todos os equipamentos fornecidos em regime de comodato serão devolvidos à Contratada ao término da vigência do contrato.

Atenciosamente,
Meciana Muniz Pinheiro
Pregoeira