

PREGÃO ELETRÔNICO 043/2026
Processo Administrativo nº 6713/2026

ESCLARECIMENTO 2

Dúvida:

- 1. Solicitamos a confirmação da aceitabilidade de fornecimento de equipamento com carcaça em ferro fundido nodular ASTM A536 Grau 65-45-12**
- 2. Solicitamos a confirmação da aceitabilidade de fornecimento de equipamento com rotor em aço inoxidável ASTM A351 CF8**
- 3. Solicitamos a confirmação da aceitabilidade de fornecimento de equipamento com eixo em aço EN 1.7035**
- 4. Solicitamos a confirmação da aceitabilidade de fornecimento de anéis de desgaste e luvas do eixo em aço inoxidável EN 1.4301**
- 5. Solicitamos a confirmação da aceitabilidade de fornecimento de equipamento com selo mecânico simples e plano de selagem API Plan 11 em substituição à vedação por gaxeta**
- 6. Solicitamos a confirmação da aceitabilidade de fornecimento de equipamento com acoplamento flexível do tipo lamelar metálico em substituição ao acoplamento tipo Vulkan ou similar especificado**
- 7. Solicitamos a disponibilização dos valores de vazão e altura manométrica requeridos, a fim de possibilitar a adequada elaboração da proposta técnica**
- 8. Solicitamos a confirmação da aceitabilidade de fornecimento de equipamento equivalente ao modelo Worthington 12LN17**

Resposta:

Questionamentos 1 ao 6: Somente será aceito conjunto motobomba em plena conformidade de marca, modelos e materiais exigidos no Termo de Referência e seus anexos.

Questionamento 7: O ponto de operação para o conjunto deverá ser idêntico aos pontos de operação dos equipamentos já instalados na unidade operacional. Vazão 1.047,6 m³/h. Elevação: 28,5 mca.

Questionamento 8: Informamos que não será aceito equipamento equivalente, visto que este processo tem como objetivo a aquisição de equipamento para unidade operacional existente, onde já operam três conjuntos motobombas de especificação idêntica. Por aspectos técnicos, de padronização, de economicidade e de operação essa exigência é imprescindível.

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro