PREGÃO ELETRÔNICO 046/2026
Processo Administrativo nº SEI 26302.79.001911/2026-41

ESCLARECIMENTO I

Dúvida: Para os itens 1 e 2, é solicitado "atuador elétrico standard, com caixa de redução e volante manual para operação de emergência". Solicitamos esclarecer se será aceito atuador ¼ de volta (com caixa de redução interna e volante manual) acoplado direto no eixo da válvula, ou se será aceito apenas conjunto de acionamento Atuador + Redutor externo, sempre respeitando as demais características técnicas solicitadas.

Resposta: Informamos que somente será aceito atuador conforme especificado no termo de referência, com redutor motorizado e volante para operação de emergência.

Dúvida: Solicitamos, respeitosamente, que seja aceito como alternativa de fornecimento, revestimento interno e externo em pintura epóxi bicomponente, com espessura mínima de 150 µm.

Resposta: Informamos que somente será aceito revestimento interno e externo conforme especificado no termo de referência, em pintura epóxi a pó.

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1138
e-mail: deso@deso-se.com.br - pregao@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2