

PREGÃO Nº 025/2016

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

DÚVIDA 1:

**QUAL A TENSÃO DO CABO?
O CABO SERÁ DE, COBRE OU ALUMINIO?**

RESPOSTA:

Segue resposta do Gestor Washington Luis L. Almeida CMEA/DESO.

Na Justificativa das Instruções Anexo I do Edital, (ver item 2) a tensão 4,16 Kv é mencionada a qual deverá ser considerada a mínima suportável pelo cabo em questão, considerando as características técnicas (ver item 4) as quais tratam-se de cabo de cobre.

Atenciosamente,

**Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO**