

PREGÃO Nº 025/2016

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 02

DÚVIDA 1:

Referente ao pregão 25/2016 poderia nos esclarecer as informações abaixo:

- 1) Qual a classe de encordoamento: classe 2 ou classe 5
- 2) Qual seria o tipo de isolamento: hepr ou PVC
- 3) Qual o tipo de condutor: cobre ou alumínio.

RESPOSTA:

Segue resposta do Gestor Washington Luis L. Almeida GMEL/DESO.

- 1) Classe 2;
- 2) Composto termofixo de borracha EPR 105;
- 3) Cobre.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO