

PREGÃO ELETRÔNICO 012/2016 ALTERADO

ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL

Dúvida:

Lote 01

Válvulas de Gaveta

"Válvula de Gaveta corpo, tampa e cunha em ferro fundido nodular, NBR 6916, construída de acordo com a NBR 12430, haste em aço inoxidável AISI 410. com extremidades flangeadas, conforme a NBR 7675, série métrica chata, oito furos, face a face padrão ANSI B 16.10, pressão nominal PN 16, acionamento através de volante e cunha metálica, sede de vedação metal/metal, gaxeta de PTFE lubrificada,"

A face a face mencionada ANSI B 16.10 não pertence a NBR 12430, para tanto anexamos arquivo da norma que contém as distâncias.

Assim, necessário retificar com a norma correta, afim de que não haja dúvidas;

Resposta:

SEGUIR O FACE A FACE PADRÃO ANSI B 16.10

Dúvida:

LOTE 03:

Válvula de Retenção de Pé com Crivo: Válvula de retenção de pé com crivo, corpo, crivo e contra sede em ferro fundido nodular, NBR 6919, extremidade flangeada, NBR 7675, oito furos, pressão nominal PN 16,

Anexamos arquivo contendo o desenho de nossa válvula, cuja Guia é em aço Inox, favor informar se poderão também ser aceitas? Uma vez que se trata de produto de melhor qualidade.

Resposta:

DEVERÁ SER SEGUIDA A ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I - INSTRUÇÕES DO EDITAL.

Dúvida:**LOTE 1****Válvula de Gaveta:**

Válvula de Gaveta corpo, tampa e cunha em ferro fundido nodular, NBR 6916, construída de acordo com a NBR 12430, haste em aço inoxidável AISI 410. com extremidades flangeadas, conforme a NBR 7675, série métrica chata, oito furos, face a face padrão ANSI B 16.10, pressão nominal PN 16, acionamento através de volante e cunha metálica, sede de vedação metal/metal, gaxeta de PTFE lubrificada, DN 100 mm. Quantidade: 20 (vinte).

Válvula de Gaveta corpo, tampa e cunha em ferro fundido nodular, NBR 6916, construída de acordo com a NBR 12430, haste em aço inoxidável AISI 410. com extremidades flangeadas, conforme a NBR 7675, série métrica chata, oito furos, face a face padrão ANSI B 16.10, pressão nominal PN 16, acionamento através de volante e cunha metálica, sede de vedação metal/metal, gaxeta de PTFE lubrificada, DN 150 mm. Quantidade: 20 (vinte).

Válvula de Gaveta corpo, tampa e cunha em ferro fundido nodular, NBR 6916, construída de acordo com a NBR 12430, haste em aço inoxidável AISI 410. com extremidades flangeadas, conforme a NBR 7675, série métrica chata, oito furos, face a face padrão ANSI B 16.10, pressão nominal PN 16, acionamento através de volante e cunha metálica, sede de vedação metal/metal, gaxeta PTFE lubrificada, DN 200 mm. Quantidade: 15 (quinze).

SERIA POSSÍVEL SER ACEITO TAMBÉM COM CUNHA EMBORRACHADA DA SÉRIE NBR 14968 QUE TANTO É RESISTENTE PARA ÁGUA QUANTO PARA ESGOTO?

Resposta:

DEVERÁ SER SEGUIDA A ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I - INSTRUÇÕES DO EDITAL

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro - DESO