

PREGÃO ELETRÔNICO 051/2016

Processo Administrativo nº 53330/2016

ESCLARECIMENTO 2

PERGUNTAS:

1-No Edital, páginas 25 e 26 faz referência explícita a exigência de Ensaio de Resistência à Pressão Hidrostática Interna de Longa Duração (HDB) e Ensaio de Deformação por Compressão Circunferencial de Longa Duração (Sb) muito embora seja uma parte integrante da ABNT NBR 15536:2007. Entendemos que deverá ser apresentado junto a proposta Técnica / Comercial, os Ensaaios de HDB e SB da unidade fabril onde será produzido o material, em idioma da língua portuguesa ou traduzida por um tradutor juramentado sob pena de desclassificação, está correto nosso entendimento?

2- Na Descrição do LOTE 01 informar : TUBO EM PRFV DN 150MM CL 10 E TUBO EM PRFV DN 400MM CL 20. Na descrição do produto refere-se a classe de pressão 10 (DN 150) e 20 (DN 400 mm) e verificamos na página 24 no item 3 – Características , que para o mesmo lote informa classe de pressão máxima 1,6Mpa (PN 16 ou 16Kgf/cm²), devemos considerar a classe de pressão descrita no lote da página 20 no item 02 - Lista de Materiais, está correto nosso entendimento

3- Na página 25 item 03– característica diz: “*Os tubos deverão ter rigidez mínima de 72,0 psi para todos os diâmetros e classes de pressão, considerando-se a norma AWWA-C-950*”. Convertendo 72 PSI para Newton por metro quadrado (N/m²) a rigidez mínima admitida é 10.000 N/m². Está correto nosso entendimento

Resposta do Assessor Técnico de Meio Ambiente e Engenharia.

- 1- Sim, conforme a lei 8666/1993. Art 32, 4º e nos termos do edital.
- 2- Sim, conforme lista de material presente nas instruções.
- 3- Sim, a classe de rigidez deverá ser de 10.000 N/m².

WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira