

PREGÃO ELETRÔNICO 057/2016

ESCLARECIMENTO 01 SOBRE O EDITAL

Dúvidas:

Podemos ofertar tubos com 12 metros?

Entendemos que deverá ser apresentado junto a proposta Técnica / Comercial, os Ensaios de HDB e SB da unidade fabril onde será produzido o material, em idioma da língua portuguesa ou traduzida por um tradutor juramentado sob pena de desclassificação, está correto nosso entendimento?

Respostas:

Segue resposta ao Pedido de Esclarecimento pela Engenheira Civil CRISTINA BARRETO DOS SANTOS - GENG/DESO:

Deverão ser ofertados tubos de PRFV com comprimento de barra de 6,00 metros.

Verificar o item 12.0 do edital referente ao Pregão Eletrônico N°057/2016

Atenciosamente,

WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira