

PREGÃO ELETRÔNICO 076/2016
Processo Administrativo nº 79402/2016

ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL

Dúvida: Informar o líquido que terá contato com a solenoide.

Resposta: Água tratada (potável).

Dúvida: Informar se a tensão de alimentação é corrente alternada ou continua (na especificação do edital consta as duas e a válvula solenoide só pode ter uma)

Resposta: Tensão 220 V Corrente Alternada.

Dúvida: Informar se a conexão é BSP ou NPT (na especificação do edital consta as duas e a válvula solenoide só pode ter uma).

Resposta: Conexão NTP/BSP.

Dúvida: O Edital pede que o Transformador tenha como enrolamentos o cobre. Pode ser fornecido com o enrolamento de alumínio.

Resposta: NÃO.

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro - DESO