

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Hercilio da Silva Ramos Junior" <hercilio@deso-se.com.br>

Para:

Data: 24/08/2016 11:19 (agora)

Assunto: Re: TP N°008-2016- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE LAGARTO/SE - SUB-SISTEMA CAMPO DO CRIULO - QUAESTIONAMENTO DA

em resposta aos seus questionamentos, informamos que as tubulações objeto do questionamento serão fornecidas pela DESO.

At,

Hercilio da Silva Ramos Junior

Secretário da Comissão Permanente de Licitações

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

CPL - Comissão Permanente de Licitações

(79) 3226-1021

(79)3226-1171

hercilio@deso-se.com.br*

Em 23/08/2016 às 16:03 horas,

escreveu:

Sra Rosângela,

boa tarde.

Ao analisarmos a planilha de nº 05962/ORSE, de Materiais ? Empreiteira, uma das planilhas que compõem a referida licitação, verificamos que os quantitativos de tubulação, tanto para a rede da Adutora (item 01 ? Tubulações), como para a Rede de Distribuição (item 01 - Fornecimento de Tubos, Conexões, Válvulas....) não foram considerados no orçamento.

Deveríamos ter, na Rede da Adutora, em torno de 3.020m de tubos pvc , jei, p/b, cl 12, d=75mm e 5.000m de tubos pvc, jei, p/b, cl 12, d=100mm.

Para a Rede de Distribuição, deveríamos ter, em torno de 1.180m de tubos de pvc , je, p/b, 50mm, 678m de tubos pvc, je, p/b, de 100mm e 1.180m de tubos pvc, defof, je, de 150mm.

Portanto, pedimos que analise as nossas considerações e proceda à revisão da planilha orçamentária.

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.

www.avast.com