

PREGÃO ELETRÔNICO 080/2016
Processo Administrativo nº 79035/2016

ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL

Dúvida: Referente ao Lote II, no item "CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS" é solicitado que os proponentes / licitantes elaborem um estudo com uma avaliação em relação as pressões a que a adutora existente estará submetida., porém não entendemos qual o estudo a DESO pede que façamos, qual seria este estudo e se possível enviar o anexo "perfil reduzido" em arquivo mais legível, por favor.

Resposta: O estudo solicitado refere-se a uma avaliação das pressões e sobrepressões (Transientes Hidráulicos) a que a adutora estará submetida, em função das alturas manométricas conferidas ao sistema pelos equipamentos propostos, já que a tubulação do segundo trecho, em PVC DE FoFo, tem classe de pressão 1 MPa.

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro