

PREGÃO ELETRÔNICO 079/2016
Processo Administrativo nº 74711/2016

ESCLARECIMENTO Nº 001/2016

Dúvida:

1º) Na Descrição do produto do lote N° 01 (pagina N° 20 do Edital), item 01.01.001 informar: "*Tubos de RPVC ou PRFV, junta elástica, ponta/bolsa/ PN 16, DN 75mm.*"No mesmo edital, as folhas 24, faz menção as Normas técnicas Aplicáveis citando, a NBR 15536. Esclarecemos que a NBR 15536 referência diâmetros a partir de tubos DN 100mm o que não contemplaria os tubos DN 75mm no entanto, entendemos que o proponente fornecedor poderá apresentar proposta para o tubo DN 75mm tipo Standard conforma Norma CETESB T5-570 (Ver croqui em anexo).Entendemos ainda que os teste e ensaios para os tubos DN 75mm, deverão atender a NBR 15536.

PERGUNTA: O proponente fornecedor poderá apresentar proposta para tubos DN 75mm, tipo Standard, conforme Norma CETESB T5-570, com ponteira DeFoFo. Está correto nosso entendimento? SIM ou Não.

RESPOSTA:

NÃO. A norma mencionada foi cancelada pela CETESB já há alguns anos. Diante da inexistência de normas específicas para tubos no diâmetro de 75mm, já que a norma NBR 15536 só se aplica a tubos com diâmetros iguais ou superiores a 100mm, o parâmetro utilizado pela DESO para assegurar a qualidade dos produtos recebidos será a garantia oferecida pelo fornecedor dos mesmos.

2º) Edital, não faz exigência de Ensaio de Resistência à Pressão Hidrostática Interna de Longa Duração (HDB) e Ensaio de Deformação por Compressão Circunferencial de Longa Duração (SB) embora seja uma parte integrante da ABNT NBR 15536:2007.

PERGUNTA:

Entendemos que deverá ser apresentado junto a proposta Técnica / Comercial, os Ensaio de HDB e SB da unidade fabril onde será produzido o material, testemunhado por órgão independente, em idioma da língua portuguesa ou traduzida por um tradutor juramentado sob pena de desclassificação, está correto nosso entendimento? SIM ou NÃO.

RESPOSTA:

SIM. O edital faz, sim, exigência dos referidos ensaios, no item 5 das Especificações. Porém, como não há normas técnicas específicas para os tubos com diâmetro de 75mm, tais ensaios somente serão exigidos para os tubos com diâmetro de 100mm.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro - DESO